

KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖTIEDOT - RAPORTIN LUKUOHJE

Leppäkosken Lämpö Oy:n kaukolämpöasiakkaat saavat maksuttoman kaukolämmön käyttöraportin vuosittain.

Raportti sisältää seuraavat tiedot:

- Lämmönkäyttöpaikan tiedot
- Rakennuksen tiedot
- Kyseisen vuoden mitattuun energiankäyttöön perustuvat kaukolämpömaksut
- Kyseisen vuoden energiankäytön tunnuslukuja
- Kaukolämmön käyttötiedot useammalta vuodelta

Tarkista raportilta rakennuksen tiedot ja ilmoita tarvittaessa korjatut tiedot tai muutokset asiakaspalveluun, puh. 03 450 3399 tai lampo@leppakoski.fi.

Kaukolämpöraportin saa myös Kaukolämpö Online -palvelusta www.leppakoski.fi/online. Kirjautumista varten tarvitset asiakasnumeron ja käyttöpaikkanumeron, jotka löytyvät laskuilta.

Käytettyjen tunnuslukujen ja termien selityksiä

- Ominaiskulutus kWh/m³
Ominaiskulutus saadaan jakamalla kaukolämmön mitattu vuosikulutus kilowattitunteina rakennuksen tilavuudella.
- Lämpöindeksi kWh/m³
Lämpöindeksi on lämpötilakorjattu ominaiskulutus. Lämpöindeksi saadaan jakamalla lämpötilakorjattu vuosikulutus kilowattitunteina rakennuksen tilavuudella. Mitä pienempi lämpöindeksi on, sitä energia-tehokkaampi on rakennus.
- Lämpötilakorjattu vuosikulutus MWh/vuosi

Lämpötilakorjauksella (sääkorjauksella) eri vuosien lämmitysenergioista saadaan vertauskelpoisia keskenään ulkoilman lämpötilaeroista huolimatta. Korjaukseen tarvitaan mm. normaalivuoden lämmitystarveluku ja sääkorjattavan vuoden lämmitystarveluku. Leppäkosken järjestelmä laskee lämpötilakorjatun vuosikulutuksen automaattisesti.

Käyttöraporttia voi hyödyntää monin tavoin. Siitä saa perustietoa omasta lämmitysenergian käytöstä, se auttaa kulutuksen seurannassa, energian käytön tehostamisessa ja mahdollisten vikojen havaitsemisessa.